

(資料5) 蒲江一般廃棄物最終処分場
 (口)擁壁等の点検、(ハ)遮水工の点検 (平成28年度分)

規定項目	擁壁等(口)		遮水工(ハ)	
点検日(4月分)	平成28年4月8日	平成28年4月22日	平成28年4月8日	平成28年4月22日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(5月分)	平成28年5月6日	平成28年5月27日	平成28年5月6日	平成28年5月27日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(6月分)	平成28年6月10日	平成28年6月24日	平成28年6月10日	平成28年6月24日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(7月分)	平成28年7月8日	平成28年7月22日	平成28年7月8日	平成28年7月22日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(8月分)	平成28年8月5日	平成28年8月26日	平成28年8月5日	平成28年8月26日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(9月分)	平成28年9月9日	平成28年9月23日	平成28年9月9日	平成28年9月23日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(10月分)	平成28年10月7日	平成28年10月21日	平成28年10月7日	平成28年10月21日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(11月分)	平成28年11月4日	平成28年11月18日	平成28年11月4日	平成28年11月18日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(12月分)	平成28年12月2日	平成28年12月16日	平成28年12月2日	平成28年12月16日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(1月分)	平成29年1月6日	平成29年1月20日	平成29年1月6日	平成29年1月20日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(2月分)	平成29年2月3日	平成29年2月17日	平成29年2月3日	平成29年2月17日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(3月分)	平成29年3月10日	平成29年3月23日	平成29年3月10日	平成29年3月23日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				

(資料5) 蒲江一般廃棄物最終処分場

(ト) 浸出液処理施設の機能の状態の点検 (平成28年度分)

規定項目	浸出液処理設備(ト)						
点検日(4月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成28年4月6日	平成28年4月13日	平成28年4月15日	平成28年4月18日	平成28年4月26日	平成28年4月28日	
必要な措置を講じた内容	各汚泥引き抜きポンプ・各ブロウグリスアップ	汚泥脱水機分解清掃	凝集沈殿槽清掃	反応槽PH計清掃	汚泥脱水機分解清掃	ロータリ・ブロウ3台フィルター交換清掃	
点検日(5月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成28年5月9日	平成28年5月11日	平成28年5月13日	平成28年5月17日	平成28年5月20日	平成28年5月23日	平成28年5月25日
必要な措置を講じた内容	各汚泥引き抜きポンプ・各ブロウグリスアップ	汚泥脱水機分解清掃	反応槽PH計清掃	第一調整槽ポンプ取替	汚泥脱水機分解清掃	膜処理装置洗浄(5月27日まで5日間)	膜処理装置攪拌機交換
点検日(6月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成28年6月3日	平成28年6月6日	平成28年6月7日	平成28年6月13日	平成28年6月21日	平成28年6月24日	平成28年6月27日
必要な措置を講じた内容	各汚泥引き抜きポンプ・各ブロウグリスアップ	汚泥脱水機分解清掃	反応槽PH計清掃	汚泥脱水機分解清掃・原水ポンプ配管及び汚水調整槽配管詰り除去清掃	炭酸ソーダ供給装置修理	膜洗浄ブロウ整備	汚泥脱水機分解清掃
点検日(7月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成28年7月4日	平成28年7月6日	平成28年7月11日	平成28年7月15日	平成28年7月15日	平成28年7月19日	平成28年7月21日
必要な措置を講じた内容	各汚泥引き抜きポンプ・各ブロウグリスアップ	汚泥脱水機分解清掃	汚泥脱水機分解清掃	汚泥脱水機分解清掃	最終中和槽攪拌機Vベルト交換	1・2号脱窒循環ポンプチャッキ弁ゲート弁交換	汚泥脱水機分解清掃
点検日(8月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成28年8月5日	平成28年8月9日	平成28年8月12日	平成28年8月16日	平成28年8月18日	平成28年8月29日	平成28年8月31日
必要な措置を講じた内容	各汚泥引き抜きポンプ・各ブロウグリスアップ	汚泥脱水機分解清掃	汚泥脱水機分解清掃	カルシウム濃縮汚泥引抜ポンプチャッキ弁清掃	活性炭原水槽チャッキ弁清掃	汚泥脱水機分解清掃	生物汚泥濃縮槽引抜ポンプチャッキ弁清掃
点検日(9月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成28年9月2日	平成28年9月5日	平成28年9月6日	平成28年9月12日	平成28年9月26日	平成28年9月27日	平成28年9月28日
必要な措置を講じた内容	各汚泥引き抜きポンプ・各ブロウグリスアップ	汚泥脱水機分解清掃	中和槽攪拌機Vベルト交換	汚泥脱水機分解清掃	カルシウム汚泥引抜ポンプ交換	給泥ポンプ交換	薬品ポンプ交換
点検日(10月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成28年10月5日	平成28年10月7日	平成28年10月7日	平成28年10月11日	平成28年10月14日	平成28年10月17日	平成28年10月19日
必要な措置を講じた内容	各汚泥引き抜きポンプ・各ブロウグリスアップ	汚泥脱水機分解清掃	ロータリ・ブロウ修理	反応槽PH計清掃	ロータリ・ブロウ3台フィルター交換清掃	計装設備整備	汚泥脱水機分解清掃
点検日(11月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成28年11月1日	平成28年11月4日	平成28年11月9日	平成28年11月14日	平成28年11月24日	平成28年11月28日	平成28年11月29日
必要な措置を講じた内容	各汚泥引き抜きポンプ・各ブロウグリスアップ	汚泥脱水機分解清掃	脱窒槽バルブ交換1、2号	膜処理装置洗浄(11月18日まで5日間)	汚泥脱水機分解清掃	凝集沈殿槽清掃	汚泥脱水機分解清掃
点検日(12月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成28年12月2日	平成28年12月6日	平成28年12月9日	平成28年12月19日	平成28年12月22日	平成28年12月26日	平成28年12月28日
必要な措置を講じた内容	各汚泥引き抜きポンプ・各ブロウグリスアップ	汚泥脱水機分解清掃	脱窒槽チャッキ弁1、2号清掃	汚泥脱水機分解清掃	ロータリ・ブロウ3台フィルター交換清掃	凝集沈殿槽清掃	反応槽PH計清掃
点検日(1月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成29年1月6日	平成29年1月11日	平成29年1月16日	平成29年1月19日	平成29年1月23日	平成29年1月26日	平成29年1月31日
必要な措置を講じた内容	各汚泥引き抜きポンプ・各ブロウグリスアップ	汚泥脱水機分解清掃	凝集沈殿槽清掃	汚泥脱水機分解清掃	反応槽PH計清掃	ロータリ・ブロウ3台フィルター交換清掃	汚泥脱水機分解清掃
点検日(2月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成29年2月3日	平成29年2月6日	平成29年2月7日	平成29年2月16日	平成29年2月20日	平成29年2月22日	平成29年2月24日
必要な措置を講じた内容	各汚泥引き抜きポンプ・各ブロウグリスアップ	汚泥脱水機分解清掃	雑排槽ポートスイッチ交換2か所	緊急遮断弁整備	凝集沈殿槽清掃	ロータリ・ブロウ3台フィルター交換清掃	汚水水槽8か所清掃
点検日(3月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成29年3月1日	平成29年3月3日	平成29年3月8日	平成29年3月13日	平成29年3月17日	平成29年3月21日	平成29年3月23日
必要な措置を講じた内容	各汚泥引き抜きポンプ・各ブロウグリスアップ	汚泥脱水機分解清掃	活性炭原水槽逆止弁分解清掃	ロータリ・ブロウ3台フィルター交換清掃	汚水水槽3か所汚泥引抜作業	沈砂槽感知棒清掃修理	汚泥脱水機分解清掃

* 浸出液処理設備(ト)について、点検は土・日曜日及び12月31日から翌年の1月3日を除き、実施している。