

(資料5) 蒲江一般廃棄物最終処分場

(ロ)擁壁等の点検、(ハ)遮水工の点検 (平成29年度分)

規定項目	擁壁等(ロ)		遮水工(ハ)	
	点検日(4月分)	平成29年4月3日	平成29年4月17日	平成29年4月3日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(5月分)	平成29年5月2日	平成29年5月25日	平成29年5月2日	平成29年5月25日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(6月分)	平成29年6月1日	平成29年6月15日	平成29年6月1日	平成29年6月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(7月分)	平成29年7月3日	平成29年7月17日	平成29年7月3日	平成29年7月17日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(8月分)	平成29年8月1日	平成29年8月15日	平成29年8月1日	平成29年8月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(9月分)	平成29年9月1日	平成29年9月15日	平成29年9月1日	平成29年9月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(10月分)	平成29年10月2日	平成29年10月16日	平成29年10月2日	平成29年10月16日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(11月分)	平成29年11月1日	平成29年11月15日	平成29年11月1日	平成29年11月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(12月分)	平成29年12月1日	平成29年12月15日	平成29年12月1日	平成29年12月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(1月分)	平成30年1月4日	平成30年1月15日	平成30年1月4日	平成30年1月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(2月分)				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(3月分)				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				

(資料5) 蒲江一般廃棄物最終処分場

(ト) 浸出液処理施設の機能の状態の点検 (平成29年度分)

規定項目	浸出液処理設備(ト)						
点検日(4月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成29年4月3日	平成29年4月6日	平成29年4月7日	平成29年4月11日	平成29年4月12日	平成29年4月18日	平成29年4月25日
必要な措置を講じた内容	各ブロウ及びエアークリーナー清掃	汚泥脱水機分解清掃	生物汚泥引抜・雑排水逆止弁清掃	活性炭原水ポンプ逆止弁清掃	ばっ気ブロウベルト交換	カルシウム濃縮汚泥引抜ポンプ逆止弁洗浄	汚泥脱水機分解清掃
点検日(5月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成29年5月1日	平成29年5月2日	平成29年5月3日	平成29年5月10日	平成29年5月18日	平成29年5月22日	平成29年5月31日
必要な措置を講じた内容	攪拌・ばっ気・膜洗浄ブロウエアークリーナー取替え	反応槽・混和槽・中和槽PH計清掃	第一調整槽ポンプホース清掃	汚泥脱水機分解清掃	サンプリングポンプレベルセンサー交換	汚泥脱水機分解清掃 膜処理装置洗浄(26日まで5日間)	原水ポンプ交換
点検日(6月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成29年6月1日	平成29年6月2日	平成29年6月7日	平成29年6月8日	平成29年6月20日	平成29年6月21日	平成29年6月29日
必要な措置を講じた内容	ブロウエアークリーナー・汚泥脱水機清掃	反応槽・混和槽・中和槽PH計清掃	反応槽・混和槽清掃	混和槽～凝集槽への送管清掃	汚泥脱水機清掃・グリスアップ	各汚泥攪拌機及び各ブロウグリスアップ	汚泥脱水機分解清掃
点検日(7月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成29年7月3日	平成29年7月4日	平成29年7月12日	平成29年7月13日	平成29年7月17日	平成29年7月19日	平成29年7月31日
必要な措置を講じた内容	エアークリーナー取替え、反応槽・混和槽・中和槽PH計清掃	BOD酸化槽・硝化槽・脱窒槽・再ばっ気槽逆洗浄	凝集沈殿槽・中和槽内清掃及び中和槽攪拌機ベランヤト修理	膜分離原水槽清掃、汚泥脱水機清掃・グリスアップ	生物汚泥引抜ポンプ逆止弁清掃	凝集槽清掃	汚泥脱水機清掃
点検日(8月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成29年8月1日	平成29年8月8日	平成29年8月9日	平成29年8月11日	平成29年8月22日	平成29年8月28日	平成29年8月30日
必要な措置を講じた内容	ブロウエアークリーナー交換清掃	反応槽・混和槽・中和槽PH計清掃	BOD酸化槽内清掃	汚泥脱水機分清掃・グリスアップ・ベルト点検	脱窒槽清掃	炭酸ソーダノズル閉塞除去	汚泥脱水機清掃
点検日(9月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成29年9月1日	平成29年9月4日	平成29年9月14日	平成29年9月19日	平成29年9月21日	平成29年9月22日	平成29年9月29日
必要な措置を講じた内容	攪拌・ばっ気ブロウ切換えブロウエアークリーナー交換清掃	計装設備点検整備	活性炭原水ポンプ逆止弁OH計清掃	膜処理装置洗浄(23日まで5日間) 脱窒槽循環ポンプ交換 キレート・活性炭交換	反応槽攪拌機交換	膜洗浄空気用散気管交換	汚泥脱水機清掃
点検日(10月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成29年10月2日	平成29年10月3日	平成29年10月6日	平成29年10月11日	平成29年10月17日	平成29年10月18日	平成29年10月31日
必要な措置を講じた内容	ブロウエアークリーナー交換清掃	汚泥脱水機整備(5日まで3日間) 膜処理装置詰まり整備	反応槽・混和槽・PH計清掃	汚泥脱水機清掃	生物汚泥濃縮槽内清掃	汚泥脱水機分解清掃	第一調整槽・原水ポンプホース清掃
点検日(11月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成29年11月1日	平成29年11月9日	平成29年11月15日	平成29年11月20日	平成29年11月21日	平成29年11月24日	平成29年11月27日
必要な措置を講じた内容	攪拌・ばっ気ブロウ切換えブロウエアークリーナー交換清掃	カルシウム汚泥濃縮槽内清掃 炭酸ソーダつまり除去	中和槽内清掃	炭酸ソーダつまり除去	膜分離原水槽清掃及びポンプレベルセンサー清掃	汚泥脱水機清掃	炭酸ソーダ注入ポンプVVFC内清掃
点検日(12月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成29年12月1日	平成29年12月4日	平成29年12月5日	平成29年12月18日	平成29年12月20日	平成29年12月26日	平成29年12月27日
必要な措置を講じた内容	攪拌ブロウベルト交換1号炉	炭酸ソーダつまり除去	汚泥脱水機清掃	脱窒槽ORP計清掃 凝集剤注入ホップ2号VVFC清掃	炭酸ソーダつまり除去	キレート原水槽内レベルセンサー清掃	汚泥脱水機清掃
点検日(1月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成30年1月4日	平成30年1月9日	平成30年1月10日	平成30年1月11日	平成30年1月15日	平成30年1月18日	平成30年1月22日
必要な措置を講じた内容	ブロウ・エアークリーナー交換清掃	反応槽・混和槽・PH計清掃	リン酸タンク攪拌機修理	汚泥脱水機清掃	膜処理装置洗浄(19日まで5日間)	炭酸ソーダつまり除去	炭酸ソーダつまり除去 汚泥脱水機清掃
点検日(2月分)							
異常の有無							
必要な措置を講じた年月日							
必要な措置を講じた内容							
点検日(3月分)							
異常の有無							
必要な措置を講じた年月日							
必要な措置を講じた内容							

* 浸出液処理設備(ト)について、点検は土・日曜日及び12月31日から翌年の1月3日を除き、実施している。