

エコセンター番匠

(二の1) 排ガス中のばい煙濃度

平成30年度分

(1) 1号炉

- ・測定を行った箇所 ガス化溶融炉 1号炉 煙突 ※
- ・測定年月日 ①平成30年7月26日、②平成 年 月 日
- ・測定結果の得られた年月日 ①平成30年8月18日、②平成 年 月 日
- ・測定結果

計量の対象		計量の結果		
		①7月26日測定	② 月 日測定	単位
ばいじん濃度	実測値	0.001未満		g/m ³ N
	酸素12vol%換算値	0.001未満		g/m ³ N
硫黄酸化物	実測値	1.0未満		volppm
	排出量	0.012未満		m ³ N/h
窒素酸化物	実測値	70		volppm
	酸素12vol%換算値	53		volppm
塩化水素	実測値	5.4		mg/m ³ N
	酸素12vol%換算値	4.0		mg/m ³ N

(2) 2号炉

- ・測定を行った箇所 ガス化溶融炉 2号炉 煙突 ※
- ・測定年月日 ①平成30年7月27日、②平成 年 月 日
- ・測定結果の得られた年月日 ①平成30年8月18日、②平成 年 月 日
- ・測定結果

計量の対象		計量の結果		
		①7月27日測定	② 月 日測定	単位
ばいじん濃度	実測値	0.001未満		g/m ³ N
	酸素12vol%換算値	0.001未満		g/m ³ N
硫黄酸化物	実測値	0.8未満		volppm
	排出量	0.010未満		m ³ N/h
窒素酸化物	実測値	82		volppm
	酸素12vol%換算値	59		volppm
塩化水素	実測値	3.0未満		mg/m ³ N
	酸素12vol%換算値	2.2未満		mg/m ³ N

エコセンター番匠

(二の2) 排ガス中のダイオキシン類濃度

平成30年度分

(1) 1号炉

- ・測定を行った箇所 ガス化溶融炉 1号炉 煙突 ※
- ・測定年月日 平成30年7月26日
- ・測定結果の得られた年月日 平成30年8月27日
- ・測定結果

計量の対象		計量の結果		備考
実測値		0.36	ng/m ³ N	
ダイオキシン類	実測値	0.36	ng/m ³ N	
	酸素12vol%換算値	0.27	ng/m ³ N	実測酸素濃度:9.1%
	毒性等量(酸素12vol%換算値)	0.0017	ng-TEQ/m ³ N	

(2) 2号炉

- ・測定を行った箇所 ガス化溶融炉 2号炉 煙突 ※
- ・測定年月日 平成30年7月27日
- ・測定結果の得られた年月日 平成30年8月27日
- ・測定結果

計量の対象		計量の結果		備考
実測値		0.90	ng/m ³ N	
ダイオキシン類	実測値	0.90	ng/m ³ N	
	酸素12vol%換算値	0.66	ng/m ³ N	実測酸素濃度:8.7%
	毒性等量(酸素12vol%換算値)	0.0059	ng-TEQ/m ³ N	

※ 測定箇所については、別途配置図に記載。