

(資料5) 蒲江一般廃棄物最終処分場

(口)擁壁等の点検、(ハ)遮水工の点検 (平成30年度分)

規定項目	擁壁等(口)		遮水工(ハ)	
	平成30年4月2日	平成30年4月16日	平成30年4月2日	平成30年4月16日
点検日(4月分)	平成30年4月2日	平成30年4月16日	平成30年4月2日	平成30年4月16日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(5月分)	平成30年5月1日	平成30年5月15日	平成30年5月1日	平成30年5月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(6月分)	平成30年6月1日	平成30年6月15日	平成30年6月1日	平成30年6月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(7月分)	平成30年7月2日	平成30年7月16日	平成30年7月2日	平成30年7月16日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(8月分)	平成30年8月1日	平成30年8月15日	平成30年8月1日	平成30年8月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(9月分)	平成30年9月3日	平成30年9月17日	平成30年9月3日	平成30年9月17日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(10月分)	平成30年10月1日	平成30年10月15日	平成30年10月1日	平成30年10月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(11月分)	平成30年11月1日	平成30年11月15日	平成30年11月1日	平成30年11月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(12月分)	平成30年12月3日	平成30年12月17日	平成30年12月3日	平成30年12月17日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(1月分)	平成31年1月4日	平成31年1月15日	平成31年1月4日	平成31年1月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(2月分)				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(3月分)				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				

(資料5) 蒲江一般廃棄物最終処分場

(ト) 浸出液処理施設の機能の状態の点検 (平成30年度分)

規定項目	浸出液処理設備(ト)						
点検日(4月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成30年4月2日	平成30年4月6日	平成30年4月10日	平成30年4月13日	平成30年4月24日	平成30年4月25日	平成30年4月27日
必要な措置を講じた内容	各ブロワ及びエアークリーナー清掃	汚泥脱水機清掃	凝集剤注入ポンプ内詰まり除去	汚泥脱水機清掃	汚泥脱水機Vベルト点検	凝集槽内清掃	汚泥脱水機清掃
点検日(5月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成30年5月1日	平成30年5月4日	平成30年5月9日	平成30年5月10日	平成30年5月22日	平成30年5月23日	平成30年5月28日
必要な措置を講じた内容	ブロワエアークリーナー各交換・洗浄	汚泥脱水機清掃	凝集沈殿槽清掃	炭酸ソーダ詰まり除去	汚泥脱水機Vベルト点検	反応槽、混和槽清掃	膜処理装置洗浄(6月1日まで5日間)
点検日(6月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成30年6月4日	平成30年6月5日	平成30年6月8日	平成30年6月15日	平成30年6月21日	平成30年6月26日	平成30年6月29日
必要な措置を講じた内容	各ブロワ及びエアークリーナー清掃及びVベルト点検	搅拌ブロワ2号コンプレッサーエアバルブ修理	停電復旧	汚泥脱水機清掃	集水ピット水位異常高点灯の為緊急遮断弁閉	汚泥脱水機Vベルト点検	炭酸ソーダ詰まり除去
点検日(7月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成30年7月2日	平成30年7月5日	平成30年7月11日	平成30年7月12日	平成30年7月17日	平成30年7月26日	平成30年7月30日
必要な措置を講じた内容	各ブロワ及びエアークリーナー清掃及びVベルト点検膜分離原水ポンプ1号交換	計装空気圧力低下点灯(膜処理装置停止)膜処理装置復旧	計装空気圧力低下点灯(膜処理装置停止)膜処理装置復旧	汚泥脱水機清掃及びグリスタップ・Vベルト点検	反応槽・混和槽PH計清掃	計装用コンプレッサースイッチ交換	計装空気圧力低下点灯(膜処理装置停止)膜処理装置復旧
点検日(8月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成30年8月1日	平成30年8月7日	平成30年8月16日	平成30年8月21日	平成30年8月24日	平成30年8月27日	平成30年8月30日
必要な措置を講じた内容	各ブロワ及びエアークリーナー清掃及びVベルト点検膜処理装置停止後復旧	計装空気圧力低下点灯(膜処理装置停止)膜処理装置復旧計装用コンプレッサー交換	脱窒槽ORP計電極部清掃	活性炭吸着塔及びキレート樹脂塔整備	膜分離原水ポンプ水量調整汚泥脱水機清掃	炭酸ソーダ供給装置停止後復旧	汚泥脱水機清掃及びグリスタップ・Vベルト点検
点検日(9月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成30年9月3日	平成30年9月11日	平成30年9月17日	平成30年9月18日	平成30年9月21日	平成30年9月24日	平成30年9月26日
必要な措置を講じた内容	各ブロワ及びエアークリーナー清掃及びVベルト点検	計装設備点検整備(13日まで)	原水ポンプ2号故障交換原水ポンプ吸い上げホース清掃	脱窒槽逆洗浄脱窒槽内清掃	炭酸ソーダ供給フィード盤故障点灯後復旧	膜処理装置停止(手動切替)反応槽・混和槽PH計電極部清掃	脱窒槽循環ポンプ整備及び搅拌設備整備(28日まで)
点検日(10月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成30年10月1日	平成30年10月3日	平成30年10月15日	平成30年10月25日	平成30年10月26日	平成30年10月26日	平成30年10月29日
必要な措置を講じた内容	各ブロワ及びエアークリーナー清掃及びVベルト点検活性炭吸着塔処理水出口弁故障後修繕復旧	硫酸注入ポンプ2号から4号へ切り替え	膜処理装置停止後復旧汚水計量槽水量調整	キレート原水ポンプ交換	膜処理装置停止後復旧汚水計量槽水量調整	硫酸注入ポンプ2号サーマルリレー交換	硫酸注入ポンプ2号清掃整備
点検日(11月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成30年11月1日	平成30年11月5日	平成30年11月8日	平成30年11月13日	平成30年11月14日	平成30年11月22日	平成30年11月28日
必要な措置を講じた内容	各ブロワ及びエアークリーナー清掃及びVベルト点検	硫酸注入ポンプ2号清掃及び取替汚泥脱水機設備更新(9日まで)	汚水計量槽清掃	膜処理装置停止後復旧各槽PH機器清掃	汚泥脱水機清掃及びグリスタップ	計量槽清掃	汚泥脱水機清掃及びグリスタップ
点検日(12月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成30年12月3日	平成30年12月7日	平成30年12月13日	平成30年12月18日	平成30年12月20日	平成30年12月27日	平成30年12月28日
必要な措置を講じた内容	膜処理装置洗浄(12月7日まで5日間)各ブロワ及びエアークリーナー清掃及びVベルト点検・交換	混和槽PH計交換汚泥脱水機清掃	脱窒槽逆洗浄	反応槽、混和槽、凝集槽清掃	凝集沈殿槽、中和槽清掃	リン酸注入ポンプフロート部分清掃	計装用コンプレッサー故障、修繕復旧
点検日(1月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成31年1月4日	平成31年1月7日	平成31年1月8日	平成31年1月10日	平成31年1月22日	平成31年1月23日	平成31年1月28日
必要な措置を講じた内容	各ブロワ及びエアークリーナー清掃及びVベルト点検膜処理装置停止	膜処理装置復旧原水運転再開	各槽PH・ORP計清掃	返送ポンプ清掃	汚水計量槽清掃	計装設備コンプレッサー故障停止修繕復旧	計装設備コンプレッサー故障停止修繕復旧
点検日(2月分)							
異常の有無							
必要な措置を講じた年月日							
必要な措置を講じた内容							
点検日(3月分)							
異常の有無							
必要な措置を講じた年月日							
必要な措置を講じた内容							

* 浸出液処理設備(ト)について、点検は土・日曜日及び12月31日から翌年の1月3日を除き、実施している。