

エコセンター番匠

(ロ) 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
 (ハ) ばいじんの除去

平成31年4月分

日	燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:1号炉各所※1)				燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:2号炉各所※1)				冷却施設に たい積したばいじんの除去	排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去
	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	ダスト除去※2	飛灰除去※3
	HH:MM	℃	℃	ppm	HH:MM	℃	℃	ppm	-	-
1					24:00	1,004	167	5	○	○
2					24:00	1,002	165	7	○	
3					24:00	996	170	7	○	
4					24:00	1,009	168	11	○	○
5	18:17	947	154	3	24:00	1,002	169	4	○	○
6	24:00	1,083	162	8	24:00	995	169	13	○	○
7	24:00	1,018	161	2	24:00	978	170	13	○	
8	24:00	1,010	161	2	24:00	1,000	165	8	○	○
9	24:00	989	162	2	24:00	977	168	6	○	○
10	24:00	993	161	2	24:00	966	164	5	○	○
11	24:00	970	163	2	24:00	945	171	5	○	○
12	24:00	979	161	3	24:00	950	169	8	○	
13	24:00	956	162	1	24:00	944	165	5	○	○
14	24:00	965	160	2	24:00	950	166	10	○	
15	24:00	943	163	1	24:00	969	171	8	○	○
16	24:00	924	163	1	24:00	1,007	170	6	○	○
17	24:00	894	163	2	24:00	1,000	167	9	○	○
18	24:00	926	161	1	24:00	987	165	7	○	○
19	24:00	947	163	2	24:00	965	165	8	○	○
20	24:00	901	162	1	24:00	955	165	8	○	○
21	24:00	872	162	2	24:00	945	165	5	○	
22	24:00	918	161	5	24:00	956	165	9	○	○
23	24:00	899	163	6	24:00	929	168	10	○	○
24	24:00	905	162	2	24:00	933	165	10	○	○
25	24:00	868	163	1	24:00	929	163	6	○	○
26	24:00	970	161	4	24:00	947	163	13	○	
27	24:00	878	161	3	2:01	682	163		○	○
28	24:00	930	161	11					○	
29	24:00	956	161	15					○	○
30	24:00	950	160	9					○	○

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。

※1 測定箇所については、別途配置図に記載。

※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。

※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。